

		<b>Kommunaltekniske normer for vann- og avløpsanlegg</b>	Vedlegg Karmøy kommune
		<b>VEDLEGG TIL FELLES VA-NORM FOR KARMØY KOMMUNE</b>	01.01.2008

Følgende punkter i felles VA-norm har egne lokale bestemmelser som kun gjelder i Karmøy kommune.

### **3.1 Mengdeberegning**

#### **Lokal bestemmelse Karmøy kommune:**

Mengdeberegninger skal være i henhold til beskrivelse fra Karmøy kommunes VA-ansvarlig.

### **3.4 Tegningsformater**

#### **Lokal bestemmelse Karmøy kommune:**

Digitale løsninger etter nærmere avtale.

### **4.A Andre krav**

#### **Lokal bestemmelse Karmøy kommune:**

DISPENSASJONER: Avvik skal godkjennes av VA-ansvarlig i kommunen. FROSTSIKRING: Vannledninger skal sikres mot frost der topp rør ligger grunnere enn 1,2 m.

### **5.3 Dimensjonering av vannledninger**

#### **Lokal bestemmelse Karmøy kommune:**

Karmøy kommune har som målsetting å holde et trykknivå i hovedledningen mellom 25 mVs – 80 mVs ved normal driftssituasjon på ledningsnettet.

### **6.11 Bend i grøft**

#### **Lokal bestemmelse Karmøy kommune:**

Det skal bestrebes å legge vinkelendringer i kum. VA-ansvarlig i kommunen kan i enkelte tilfeller godkjenne vinkelendring inntil 30° utenom kummer.

### **Matrialkvalitet**

Vannledninger:

I Karmøy skal det benyttes duktile støpejernsrør med korrosjonsbeskyttelse som angitt i vedlegg 3. Til sjøledning benyttes PE-ledninger eller tilsvarende. VA-ansvarlig kan dispensere fra dette krav i spesielle tilfeller.